



e 美樂地管理委員會 書函

敬復 何先生（12 號 3 樓）：

感謝 何先生對社區公務及設施的關心。

何先生於 23 日晚向總幹事反映 8 號 1 樓後方感應式探照燈感應範圍太小及遲鈍。

經過兩天夜間保全員的巡邏測試結果功能一切正常，與當初發包時規範符合。

感應器的感應範圍與角度有一定的方向及仰度，臨敏度也是相同。如果範圍太廣或臨敏度太高，容易造成探照燈開關次數頻繁而故障失靈。

探照燈的設置，只有赫阻小偷的功能，並不能完全防盜。遏止竊盜有賴住戶的小心防範及社區的守望相助。

希望以上回答能令您滿意。如再有建議或反映事項，請不用客氣和總幹事聯絡。

管委會感謝您的合作及支持。

e 美樂地管理委員會 敬啓

97 年 12 月 25 日

備註：您的任何意見或建議，管委會一定在 48 小時內答覆。